

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»  
Иванов И.П. Уманчик  
« 02 » ноября 2009 г.

ОКП 36 8800  
Изменение № 1

Группа Г43  
РД 3688-00220302-003-04  
«Трубчатые нагревательные печи.  
Требования к проектированию, изготов-  
лению и эксплуатации»

1. Изменить:

	Старая редакция	Новая редакция
«Общие положения»	Настоящий руководящий документ распространяется на вновь разрабатываемые и реконструируемые нагревательные трубчатые печи нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической промышленности, работающие при температуре стенки трубы змеевика до 650 <sup>0</sup> С и рабочим давлением до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) и минимальной тепловой мощностью от 0,1 МВт.	Настоящий руководящий документ распространяется на вновь разрабатываемые и реконструируемые нагревательные трубчатые печи нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической промышленности, работающие при температуре до 760 <sup>0</sup> С и рабочим давлением до 20 МПа(изб.) (200 кгс/см <sup>2</sup> ) и минимальной тепловой мощностью от 0,1 МВт.

Первый зам. генерального директора

Заведующий отделом № 18

Заведующий отделом № 30

  
В.А. Емелькина

А.А. Казёнов

  
А.Н. Бочаров